

Данные об аварийных отключениях за IV кв. 2015 года

№	Дата	Наименование оборудования и участка сети, где произошло аварийное отключение	Работа автоматики	Объем недопоставленной электрической энергии
1	24.09.15	откл ф. 10-55	работа МТЗ	недопоставленной энергии нет
2	22.12.15	откл Ю-3 110 кВ	СВМ 10 кВ	недопоставленной энергии нет
3	25.12.15	откл ф. 10-01	работа МТЗ	недопоставленной энергии нет
4	25.12.15	откл. ф. 10-18	работа МТЗ	недопоставленной энергии нет

Главный энергетик

Кирпичев В.Г.