

ООО "БЭМЗ-Энергосервис"

Наименование сетевой организации

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии														Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации														Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании													
Номер прекращения передачи электрической энергии/Номер итоговой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, секунды)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителя (часы, минуты, секунды)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час.	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителю (ЛС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии	ВСЕГО										Смешанные сетевые организации и производители электрической энергии				Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединенных потребителях услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт	Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования	Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)										
												1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	СН1 (35 кВ)	СН2 (6 - 20 кВ)	НН (0,22 - 1 кВ)	в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии	в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителей электрической энергии																					
1	0000 «БЭМЗ-Энергосервис» ПС	ПС	ВМ-10 ф. РП-19	10	13:36 2017.02.14	15:36 2017.02.14	А	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	26	27	0														
2	0000 «БЭМЗ-Энергосервис» ПС	ПС	ВМ-10 ф. 10-1	10	17:15 2017.02.14	17:15 2017.02.14	А	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0														
3	0000 «БЭМЗ-Энергосервис» ПС	ПС	ВЛ-110 ф. 3	110	05:59 2017.04.25	05:59 2017.04.25	А	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0														
4	0000 «БЭМЗ-Энергосервис» ПС	ПС	ВЛ-110 ф. 3	110	15:36 2017.06.11	15:36 2017.06.11	А	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0														
5	0000 «БЭМЗ-Энергосервис» ПС	ПС	ВМ-10 ф. 10-1	10	17:03 2017.06.18	17:03 2017.06.18	А	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0														
6	0000 «БЭМЗ-Энергосервис» ПС	ПС	ВМ-10 ф. 10-1	10	13:17 2017.06.19	13:17 2017.06.19	А	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0														
7	0000 «БЭМЗ-Энергосервис» ПС	ПС	ВМ-10 ф. 10-1	10	05:45 2017.07.25	05:45 2017.07.25	А	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0														
8	0000 «БЭМЗ-Энергосервис» ПС	ПС	ПС БЭМЗ	110	08:24 2017.12.12	08:24 2017.12.12	А	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0														
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период:																																									
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ																																									
- по аварийным ограничениям																																									

[illegible]

Директор	И.Г. Бортников		Подпись
Должность	Ф.И.О.		

¹ Если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому восстановлению.

