

Таблица - Определение величины и уровня потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям территориальной сетевой организации на 2023 год

| (наименование территориальной сетевой организации)                                                                            |                                  |                |            |              |         |        |          |        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|------------|--------------|---------|--------|----------|--------|--|
| Наименование показателя                                                                                                       | код строки                       | Ед. измерения  | Всего      | ВН           | СН1     | СН2    | НН       |        |  |
| 1                                                                                                                             | 2                                | 3              | 4          | 5            | 6       | 7      |          |        |  |
| Факт 2021 года (в соответствии с формой 46-ЭЭ передача)                                                                       |                                  |                |            |              |         |        |          |        |  |
| Поступление в сеть из других организаций, в том числе:                                                                        | 1                                | тыс. кВт ч     | 129 658,60 | 129 648,68   | 0,00    | 0,00   | 9,92     |        |  |
| из сетей ФСК                                                                                                                  | 2                                | тыс. кВт ч     | 0,00       |              |         |        |          |        |  |
| от генерирующих компаний и блок-станций                                                                                       | 3                                | тыс. кВт ч     | 0,00       |              |         |        |          |        |  |
| от смежных сетевых организаций                                                                                                | 4                                | тыс. кВт ч     | 129 658,60 | 129 648,676  |         |        | 9,92     |        |  |
| Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация)                                                               | 5                                | тыс. кВт ч     | 803,40     |              |         |        | 803,401  |        |  |
| Отпуск электроэнергии в сеть                                                                                                  | 6                                | тыс. кВт ч     | 129 658,60 | 129 648,68   | 0,00    |        | 803,40   |        |  |
| Фактические потери электроэнергии                                                                                             | 7                                | тыс. кВт ч     | 692,62     | 690,465      |         |        | 2,155    |        |  |
|                                                                                                                               | 8                                | %              | 0,53       | 0,53         | 0,00    |        | 0,27     |        |  |
| Протяженность линий (воздушных и кабельных) электропередачи                                                                   | 9                                | км             | 15,55      |              |         |        | 14,525   |        |  |
| Протяженность воздушных линий электропередачи                                                                                 | 10                               | км             | 0,00       |              |         |        | 1,02     |        |  |
| Сумма номинальных мощностей силовых трансформаторов                                                                           | 11                               | MVA            | 56,28      | 50,00        |         |        | 6,28     |        |  |
| Соотношение протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи (доля ВЛ)                                               | 12                               | %              |            | 0,00         | 0,00    |        | 0,00     |        |  |
| Соотношение величины отпуска электрической энергии в электрическую сеть и суммы номинальных мощностей силовых трансформаторов | 13                               | тыс. кВт ч/MVA |            | 2 592,9735   | #ДЕЛ/0! |        | 127,9301 |        |  |
| Отпуск электроэнергии в электрическую сеть/суммарная протяженность воздушных и кабельных линий электропередачи                | 14                               | тыс. кВт ч/км  |            | #ДЕЛ/0!      | #ДЕЛ/0! |        |          |        |  |
| Норматив потерь электроэнергии по приложению Минэнерго России от 26.09.2017 № 887                                             | 15                               | %              |            |              |         |        | 6,17     | 10,49  |  |
| Определение уровня (%) потерь электроэнергии (исходя из фактических данных за 2021 год формы 46-ЭЭ (передача))                |                                  |                |            |              |         |        |          |        |  |
| Поступление в сеть из других организаций, в том числе:                                                                        | 16 (равна строке 1)              | тыс. кВт ч     | 129 658,60 | 129 648,68   | 0,00    | 0,00   | 9,92     |        |  |
| из сетей ФСК                                                                                                                  | 17 (равна строке 2)              | тыс. кВт ч     | 0,00       |              |         |        |          |        |  |
| от генерирующих компаний и блок-станций                                                                                       | 18 (равна строке 3)              | тыс. кВт ч     | 0,00       | 0,0000       |         |        |          |        |  |
| от смежных сетевых организаций                                                                                                | 19 (равна строке 4)              | тыс. кВт ч     | 129 648,68 | 129 648,6760 | 0,0000  | 0,0000 | 0,0000   |        |  |
| Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация)                                                               | 20 (равна строке 5)              | тыс. кВт ч     | 803,40     |              |         |        | 803,4010 | 0,0000 |  |
| Отпуск электроэнергии в сеть                                                                                                  | 21 (равна строке 6)              | тыс. кВт ч     | 129 658,60 | 129 648,68   | 0,00    | 0,00   | 803,40   | 9,92   |  |
| Уровень потерь электроэнергии                                                                                                 | 22 (тип из строки 8 и строки 15) | %              | 0,53       | 0,53         | 0,00    | 0,00   | 0,27     | 0,00   |  |
| Величина потерь электроэнергии                                                                                                | 23 (строка 21 x строка 22)       | тыс. кВт ч     | 692,62     | 690,47       | 0,00    | 0,00   | 2,16     | 0,00   |  |
| Регулируемый период (план 2023 год)                                                                                           |                                  |                |            |              |         |        |          |        |  |
| Уровень потерь электроэнергии                                                                                                 | 24 (равна строке 22, столбец 3)  | %              | 0,53       |              |         |        |          |        |  |

Приложение:

Данные о поступлении в сеть в 2021 году принимаются в соответствии с отчетной формой № 46-ЭЭ (передача)

*С.А.А.А.*  
10.03.22.